

**Отчет об исполнении предписания № 2312/002-33/469/ПВПР от 14.12.2023г.
об устранении нарушений обязательных требований**

«14» декабря 2023 года старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району г. Владимира (государственным инспектором г.Владимира и Суздальского района по пожарному надзору) Болтуновым Алексеем Ивановичем проведен профилактический визит по соблюдению на объекте защиты Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 84» (далее – МБДОУ «Детский сад № 84»), осуществляющего деятельность по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д.24-а обязательных требований пожарной безопасности

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (срок эксплуатации АПС составляет более 10 лет)	ст. ст. 1-6, 54, 83 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; раздел 6.6 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и	01.12.2024	Направлено ходатайство учредителю о необходимости выделения финансовых средств

